

T.C.  
TRABZON VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 14636556/934.01.18- 325  
Konu : Yaklaşık Maliyet

05/01/2018

**SAYIN FİRMALAR  
YAKLAŞIK MALİYET İÇİNDİR**

Hastanemizin ihtiyacı olan şaft kapağı için yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kullanılmak üzere ilgili ihtiyaç kaleminin K.D.V hariç birim fiyatlarının 09.01.2018 tarihi saat 12:00'a kadar tarafımıza bildirilmesi için;

Gereğini rica ederim.

  
**Özgür GÜLCAN**  
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

KOD	MALADI	UBB KODU	MIKTAR	ANABİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	Şaft Kapağı		260	Adet		
Genel Toplam:						

**EKİ**

-Teknik Şartname

**NOT:** Teknik şartnameler <http://trabzonkanuni.gov.tr/ihaleler.php> ihale ilanları bölümünden temin edilebilir.

## ŞAFT KAPAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- \*Kasa sacı 1.5 mm DKP – A 1 sacdan imal olmalıdır.
- \*En az 1000 °C sıcaklığa 120 dk dayanıklı ve duman sızdırmaz olmalıdır.
- \*Kanat sacı. 1.2 DKP sac ve güçlendirilmiş menteşe takviyeleri olmalıdır.
- \*Tek taraflı pervazlı kasa olmalıdır.
- \*Kasa ve kanat elektrostatik toz boyalı ince TP pütür yapıda olmalıdır.
- \*Kasa üzerinde yapıştırma fitil olmalıdır.
- \*Standart yay girişli menteşe (takım halinde) olmalıdır.
- \*Üçgen pano kilidine sahip olmalıdır.
- \* Şaft Kapağına, her bir tarafını alev ve dumanı önleyecek biçimde, ısı ile genişen intumescent fitili monte edilmelidir. Buna ek olarak soğuk duman fitili montajı da yapılmalıdır.
- \*İlgili firma montaj yapılmadan önce şaft kapaklarının en az 90 dk yangına (1000 °C) dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte olduğunu hastanemizde kurulacak olan teknik ekip personelleri ile birlikte test edecek ve teknik ekip tarafından onaylanması halinde montaj işlemi gerçekleştirilecektir. Şaft kapaklarının test esnasında şartnameye uygun olmadığı tespit edilmesi halinde şaft kapaklarının montajı yapılmayacak, gerekli görüldüğü takdirde hastanemizde kurulacak olan teknik ekip personelleri tarafından ihalenin iptaline karar verilebilecektir.
- \*Mevcut bulunan yangın dayanımsız şaft kapaklarımız 70X130 cm olup kesin ölçüler ilgili firma tarafından yerinde tespit edilecektir.
- \*Mevcut bulunan şaft kapaklarının demontajı, alınacak olan şaft kapaklarının montajı ve kapakların takım aşamasında oluşan inşaat pisliklerinin temizlenmesi ve tahliyesi, her türlü iş güvenliği önlemleri de ilgili firma tarafından yapılacaktır.
- \*260 adet yangın dayanımlı şaft kapağı değiştirecek olup sayıda artırım talebi gerekliliği olması durumunda aynı fiyat üzere aynı ve aynı özellikler çerçevesinde yapılabilir.

Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği  
Genel Sekreterliği Kanca Eğitim ve  
Araştırma Hastanesi  
**Dr. ZAHİR ÇELİK**  
Dip. Tes. No: 81275 Hemodiyaliz Sert. No:2486  
Başhekim Yardımcısı

Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği  
Eğitim ve  
Araştırma Hastanesi  
**Mahmut MUMCU**  
Elektronik Teknikeri

Milîyetçi S. MASEM  
Siyasetçi Z. ZAMAN